

ПРЕДПИСАНИЕ № 24п-19-2019
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 06 » февраля 2019 г.

г. Ейск

При проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 31 города Ейска муниципального образования Ейский район расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, город Ейск, улица Сазонова ул/пер. Дегтярева 111/3 начальником территориального отдела Котовой Галиной Владимировной выявлены нарушения санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- П. 8.5, 8.6, 4.15** - Окна в групповых помещениях оборудованы фрамугами, но часть окон не открывается из-за ветхости оконных рам, окна в группе № 10, 9, 8 заклеены, оббиты пленкой.
- П. 4.16** - Остекление окон в группе № 8 выполнено не цельного стеклопакета.
- П. 5.1, 5.2** - Покрытие стен в туалетных групп № 7, 11, 1, 13, 4, 8, нарушено – имеются трещины, кафель местами оббит, что препятствует проведению уборки и дезинфекции.
- П. 5.1** - Покрытие стен в спальне групп № 1, 13, 3, 4 выполнено бумажными обоями, не позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
- П. 4.2 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10** - Отделка помещений медицинского блока не соответствует требованиям – потолок и стены в подтеках, побелка осыпается, линолеум в изоляторе порван.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ ДСКВ № 31 г. Ейска МО Ейский район в лице законного представителя:

1. Устранить нарушения законодательства:

- п. 4.15, 4.16, 5.1, 5.2, 8.5, 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- П. 4.2 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10

в срок до 10 октября 2019г.

- 2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 10 октября 2019г. по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285.
- 3. Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ ДСКВ № 31 г. Ейска МО Ейский район в лице законного представителя.
- 4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник
ТО Роспотребнадзора


(подпись)

Г.В.Котова