

**ПРЕДПИСАНИЕ №43п -19-2022**  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«14» марта 2022г.

г. Ейск

место составления

При проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 31 города Ейска муниципального образования Ейский район, ИНН 2306020791, 353680, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, Сазонова ул. / пер. Дегтярева, д. 111/3

(наименование и место нахождения юр. лица; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах Ю.А. Муселян

(должность лица, выявившего нарушения и выдавшего предписание, ФИО)

были выявлены нарушения санитарного законодательства ответственным за выполнение которого является юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 города Ейска муниципального образования Ейский район (должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

и в соответствии с ч.1 ст. 49, ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
<p>- ст.28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ</p> <p>- п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в группе №6 на 2 этаже при использовании трехуровневых выдвижных кроватей не предусмотрен самостоятельный заход на них(отсутствуют ступени);</p> <p>- п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- потолок и стены в помещении спальной группы №5 на 2 этаже имеет дефекты и повреждения, следы протекания, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p> <p>п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; раздел 5 п.151 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение от 10.03.2022 №107/24) – результат освещенности искусственной в кабинете психолога составил 283±24 лк при норме не менее 400 лк; результат освещенности искусственной в игровой группы среднего возраста №6 составил 344,2±24 лк при норме не менее 400 лк;</p>	<p>До <b>15.03.2023г.</b></p>



- п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- в кабинете логопеда для возраста 4-5 лет расположенного на втором этаже здания источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии (перегоревшие лампы);
- п.2.2., п.2.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» - в программе производственного контроля не указан перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований; номенклатура, объем, и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда составлена без учета характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов; не указана номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, электромагнитного излучения;
- п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- на территории детского учреждения покрытие проездов, подходов и дорожек имеет дефекты (выбоины, частично разрушено).
- п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Часть окон в детском учреждении ветхие (помещения на 2 этаже - группа №2, группа №3, группа №5, группа №6, группа №7, группа №11; помещения на 1 этаже – группа №8, группа №9, группа №10, группа №12, вспомогательные кабинеты (логопеда, психолога, медицинский блок, музыкальный, кухня, прачка, спортзал, коридоры), что исключает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.
- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - не проводится обследование технического состояния вентиляции, не представлен документ инструментального измерения объемов вытяжки воздуха.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «15» марта 2023 г. по адресу: г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285


3. Ответственным за выполнение предписания является Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 города Ейска муниципального образования Ейский район (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена ч.1.ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Старший специалист 1 разряда  
(должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

 Ю.А. Муселян  
(подпись)

Предписание получил: ио заведующего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 города Ейска муниципального образования Ейский район  14.03.2022г.